



"Погоджено"
Міський голова

Андрій НАЙДА
27.10.2025 р.

Температурний графік
105⁰-70⁰ С із зрізкою на 95⁰С подачі теплоносія на замірну ділянку на межі розподілу
між Філією «КАЛУСЬКА ТЕЦ» ТОВ «КОСТАНЗА»
та КП «КАЛУСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
при розрахунковій температурі зовнішнього повітря -20⁰ С
(опалювальний сезон 2025-2026 р.р.)

Температура зовнішнього повітря, °С	Температура води в подавальному трубопроводі, °С	Температура води у зворотному трубопроводі, °С	Примітка
1	2	3	4
+10 ⁰	41,7 ⁰	33,9 ⁰	
+9 ⁰	44,1 ⁰	35,3 ⁰	
+8 ⁰	46,4 ⁰	36,8 ⁰	
+7 ⁰	48,8 ⁰	38,2 ⁰	
+6 ⁰	51,1 ⁰	39,7 ⁰	
+5 ⁰	53,5 ⁰	41,1 ⁰	
+4 ⁰	55,7 ⁰	42,4 ⁰	
+3 ⁰	57,8 ⁰	43,7 ⁰	
+2 ⁰	60,0 ⁰	45,0 ⁰	
+1 ⁰	62,1 ⁰	46,3 ⁰	
0 ⁰	64,3 ⁰	47,6 ⁰	
-1 ⁰	66,5 ⁰	48,8 ⁰	
-2 ⁰	68,6 ⁰	50,0 ⁰	
-3 ⁰	70,9 ⁰	51,2 ⁰	
-4 ⁰	72,9 ⁰	52,4 ⁰	
-5 ⁰	75,1 ⁰	53,6 ⁰	
-6 ⁰	77,1 ⁰	54,7 ⁰	
-7 ⁰	79,2 ⁰	55,9 ⁰	
-8 ⁰	81,2 ⁰	57,0 ⁰	
-9 ⁰	83,3 ⁰	58,2 ⁰	
-10 ⁰	85,3 ⁰	59,3 ⁰	
-11 ⁰	87,2 ⁰	60,4 ⁰	
-12 ⁰	89,2 ⁰	61,5 ⁰	
-13 ⁰	91,1 ⁰	62,6 ⁰	
-14 ⁰	93,1 ⁰	63,7 ⁰	
-15 ⁰	95,0 ⁰	64,8 ⁰	
-16 ⁰	95,0 ⁰	64,6 ⁰	
-17 ⁰	95,0 ⁰	64,3 ⁰	
-18 ⁰	95,0 ⁰	63,9 ⁰	
-19 ⁰	95,0 ⁰	63,5 ⁰	
-20 ⁰	95,0 ⁰	63,1 ⁰	

Примітка:

1. Не допускати відхилення середньодобової темп-ри води в подавальному трубопроводі більш ніж $\pm 3^{\circ}\text{C}$.
2. Підтримувати перепад тиску в тепломережі 4-4,5 кгс/см².
3. Інші зміни температури теплоносія, в разі технологічної необхідності, здійснюються за офіційними повідомленнями керівника, або телефонограмами аварійно-диспетчерської служби КП «КАЛУСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Директор Філії

Віктор БОРИС